



产品认证证书

证书编号：CQC2016010305853941

II 型自愿认证

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3HB-250S、F； Uimp:8kV(主电路)，4kV(控制电路)； Ui:800V； Ue:AC400V； Ie:100A，125A，140A，160A，180A，200A，225A，250A； 使用类别:AC-33iB； S 型：Icm(峰值):73.5kA，Icn:35kA； F 型：Icm(峰值):105kA，Icn:50kA； 电器级别:CB 级； 转换方式:ATSE； 3P、4P;型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 12 月 28 日 有效期至：2030 年 12 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 07 月 10 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2016010305853941

纸 号：

型号解释：



注 1: B 型(标准型)控制器功能包括: 电网—电网、电网—发电、自投自复、自投不自复、互为备用、过压、欠压、失压、断相、延时可调、发电机控制、消防联动。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>