

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010309219133

发证日期: 2021年01月06日

有效期至: 2025年07月08日

委托人名称及地址

德力西(芜湖)网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器
JRS3D-630/F, JR2H-630/F ; Ui:690V;Uimp:6kV;Ue:AC690V; Ith:6A;Ie:145~200A,180~250A,230~320A,290~400A,350~480A,460~630A;脱扣级别:10A;极数:3P; 配用的辅助触头: Ui:690V;Uimp:6kV; Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:AC220(230)V/1.64(1.57)A,AC380(400)V/0.95(0.90)A,AC660(690)V/0.55(0.52)A;DC-13: Ue/Ie:DC220(230)V/0.23(0.22)A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息, 以后者查验结果为准



授权签字人: 主任:

陆怡 陆怡

中国质量认证中心