



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010309219132

## 申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 热过载继电器

JRS3D-185, JRS3D-185/Z, JRS3D-185/F, JR2H-185, JR2H-185/Z, JR2H-185/F; Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC690V;  
Ie:48~55~65A, 55~63~70A, 63~70~80A, 75~90~95A, 90~100~115A, 105~115~135A, 120~135~150A, 130~150~160A, 150~160~185A; 脱扣级别:10; 极数:3P; 配用的辅助触头: Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:6A; AC-15:Ue/Ie:  
AC220(230)V/1.64(1.57)A, 380(400)V/0.95(0.90)A, 660(690)V/0.55(0.52)A; DC-13:Ue/Ie: DC 220(230)V/0.23(0.22)A.

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048. 4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月24日 有效期至：2021年12月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>