



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: V2020CQC012030-701959
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: CDH3

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关 型 号: CDH3 商 标: / 样品数量: 4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2020-10-16 完成日期: 2020-10-21</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDH3 Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); Ie: 32A、63A; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 63A; Icw: 756A/1s; Icm(峰值): 1.26kA; 使用类别: AC-22A; IP20; 极数: 1P、2P、3P、4P</p>	
<p>主检: 龙玺 签名:  日期: 2020-10-22</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2020年10月24日 (1)</p>
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2020-10-23</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2020-10-24</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图</p>	