



# 产品认证证书

证书编号：CQC2013010302629745

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

CDH3; Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); Ie: 32A、63A; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 63A; Icw: 756A/1s; Icm(峰值): 1.26kA; 使用类别: AC-22A; IP20; 极数: 1P、2P、3P、4P;

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月02日 有效期至：2023年07月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>