



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：



申请编号：V2020CQC107502-762753

产品名称：隔离开关

型 号：CDGH

检测机构：温州海关综合技术服务中心



样品名称: 隔离开关 型号: CDGH 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-12-23 完成日期: 2021-02-07	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 企 业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDGH; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 63A; Ue: AC230(1P)、AC400V(2P、3P、4P); Ie: 20A、25A、32A、40A、63A; Icw: 15Ie/1s; Icm(峰值): 21.15Ie; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用频率: 50/60Hz		
主检: 	日期: 2021.02.07	
审核: 	日期: 2021.02.07	
签发: 	日期: 2021.02.07	
备注	1. 变更情况: 详见下页	