

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010303262044

发证日期: 2021年02月07日

有效期至: 2031年01月20日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 尼普顿电器(昆山)有限公司
及生产地址 江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房

产品名称和系列、规格、型号 直流继电器
CDEV2-300/400;Ui:
1000V;Uimp:4kV;Ith:CDEV2-300:315A,CDEV2-400:400A;DC-12:Ue/Ie:CDEV2-300:600V/
300A,CDEV2-400:600V/400A;Us:12VDC,24VDC,48VDC;IP65(接线端子除外);型号解释见
附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陈昕 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010303262044

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

CD	EV	2	-	□	□	/	□	□	□	□
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		
①:	CD:企业代号									
②:	EV: 直流继电器									
③:	2: 设计序号									
④:	额定工作电流: 300: 300A; 400: 400A									
⑤:	主回路极性: W: 无固定极性; 空缺: 有固定的正负极性									
⑥:	线圈控制电压: 12: DC12V; 24: DC24V; 48: DC48V									
⑦:	辅助触点: F: 有辅助触点; 空缺: 无辅助触点									
⑧:	线圈引出端方式: L: 引出线									
⑨:	主回路引出端方式: Z: 螺柱接线									

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心