



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2020CCC0206-3439004

(任务编号)

产品名称：暗装式配电箱(箱体)

型 号：CDEN1-BR18 IP40

(覆盖样品型号详见样品描述及说明页)



检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号：A2020CCC0206-3439004 (任务编号) 样品名称：暗装式配电箱(箱体) 型号规格：CDEN1-BR18 IP40 商 标：/ 样品数量：6只 样品生产序号：/ 收样日期：2020.3.31 样品来源：客户送样 抽样通知书编号：/	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：中山市可壳电器有限公司 生产企业地址：中山市横栏镇富庆二路8号-A
--	---

试验依据标准：
 GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》
 GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 覆盖样品：CDEN1-AR13T、CDEN1-AR16T、CDEN1-AR18T、CDEN1-AR21T、CDEN1-AR24T、CDEN1-AR26T、CDEN1-AR32T、CDEN1-AR42T、CDEN1-AR13、CDEN1-AR16、CDEN1-AR18、CDEN1-AR21、CDEN1-AR24、CDEN1-AR26、CDEN1-AR32、CDEN1-AR42、CDEN1-BR4T、CDEN1-BR10T、CDEN1-BR13T、CDEN1-BR16T、CDEN1-BR18T、CDEN1-BR21T、CDEN1-BR4、CDEN1-BR10、CDEN1-BR13、CDEN1-BR16、CDEN1-BR21 IP40。
 覆盖样品送检数量均为3只。

主检：陈小辉 签名：  日期：2020.7.2	 <p>浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2020年7月2日 检测专用章</p>
审核：郭春育 签名：  日期：2020.7.2	
签发：徐建楚 签名：  日期：2020.7.2	

备注
 本报告为型式试验报告。
 报告编号为02401-2011101393，最初的签发日期为2020年4月29日。2020年7月2日，对此报告进行了第1次修改，修改内容如下：修改“底箱、上盖、活动门、接线端子、接线端子座、螺钉/螺母”材料供应商，涉及修改页码为：报告封面页及报告第1、20页。相应的修改页在原报告编号后增加(XG1)符号，即“02401-2011101393-XG1”。