



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2021CQC107502-776384

产品名称: 漏电缺相保护断路器

型 号: CDMQ1-100B、CDMQ1-100CS/3
CDMQ1-100CY/3

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-776384 样品名称: 漏电缺相保护断路器 型号: CDMQ1-100B、 CDMQ1-100CS/3、CDMQ1-100CY/3 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-02-20 完成日期: 2021-02-21	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生 产 者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生 产 企 业: 哥伦电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十二路 161 号	
试验结论: 原获证(母证书号: CQC2016010307892529)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检 验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: CQC2016010307892529)产品的描述、内部结构一致。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDMQ1-100B、CDMQ1-100CS/3、CDMQ1-100CY/3; Ue: AC380V; Ui: 400V; Uimp: 6kV; In: 100A (Ir=16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 分档可调), 过电流脱扣器类型: 电子式; 电动机保护脱扣级别: 10A; CBI-Y (无内装短路脱扣器); 额定限制短路电流(Icc): 5kA; IΔn: CDMQ1-100CS/3、CDMQ1-100CY/3: 30mA/50mA/75mA/100mA 分级调节; CDMQ1-100B: 30mA、50mA、75mA、100mA (固定式); 漏电脱扣器类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型; 非延时型; IΔm: 1.5kA; 使用类别: A; 极数: 3P(有电流缺相保护功能, 不适用于隔离);		
主检: 何 炬 签名: <u>何炬</u> 日期: 2021-02-22		
审核: 陆林林 签名: <u>陆林林</u> 日期: 2021-02-22		
签发: 王国忠 签名: <u>王国忠</u> 日期: 2021-02-22		
备注: ODM 委托人与母证书的信息:		
ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	哥伦电气有限公司	德力西电气有限公司
委托人地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 161 号	浙江省乐清市柳市镇 德力西高科技工业园区
型号	GDK1L-100/3、GDK1L-100S/3、 GDK1L-100Y/3	CDMQ1-100B、CDMQ1-100CS/3 CDMQ1-100CY/3
母证书编号	CQC2016010307892529	
母报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
母报告编号	02401-160119720012-S、02401-2011922180-S	
说明: 本试验报告引用编号为 02401-160119720012-S、02401-2011922180-S 的报告, 修改了委托人、 生产者, 名称、地址, 与 02401-160119720012-S、02401-2011922180-S 除产品型号、铭牌外, 内部结构、产品参数均一致。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02401-2111924024
首页	√	1	02401-2111924024
报告组成	√	1	02401-2111924024
样品描述及说明报告	√	10	02401-2111924024
安全型式试验报告	/	/	/
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02401-2111924024

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验