

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107288225

发证日期：2021年03月04日

有效期至：2031年03月01日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 哥伦电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市经济开发区纬十二路161号

**产品名称和系列、规格、型号** 漏电缺相保护断路器  
CDMQ1-100B、CDMQ1-100CS/3、CDMQ1-100CY/3； $U_e$ ：AC380V； $U_i$ ：400V； $U_{imp}$ ：6kV； $I_n$ ：100A（ $I_r=16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A$  分档可调），过电流脱扣器类型：电子式；电动机保护脱扣级别：10A；CBI-Y（无内装短路脱扣器）；额定限制短路电流（ $I_{cc}$ ）：5kA； $I_{\Delta n}$ ：CDMQ1-100CS/3、CDMQ1-100CY/3：30mA/50mA/75mA/100mA 分级调节；CDMQ1-100B：30mA、50mA、75mA、100mA（固定式）；漏电脱扣器类型：电子式；额定剩余动作类型：AC型；非延时型； $I_{\Delta m}$ ：1.5kA；使用类别：A；极数：3P（有电流缺相保护功能，不适用于隔离）

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人：

主任：

陈昕

陆楠

# 中国质量认证中心