

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107282321

发证日期：2021年01月13日

有效期至：2024年09月19日

| | |
|-------------------|---|
| 委托人名称 及注册地址 | 芜湖施耐德配电电器制造有限公司 安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区 |
| 制造商名称 及注册地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 德力西电气（芜湖）有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 万能式断路器 CDW3v-1600H，CDW3v-1600H/4；详情见附件 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2008 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人：主任：

朱峰 陆杨

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107282321

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW3v-1600H,CDW3v-1600H/4

Uimp:12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V;

In: 400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:55kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

42kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

Icu:66kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

42kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

Icw: 42kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

36kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率:50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX:

AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz,DC110V,DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;



中国质量认证中心

