



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC107502-762485
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: CDW3v-2000N,CDW3v-2000N/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 万能式断路器 型号: CDW3v-2000N, CDW3v-2000N/4 商标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 1台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-01-05 完成日期: 2021-01-07</p>	<p>委托人: 芜湖施耐德配电电器制造有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
---	--

试验结论: 原获证(CQC2015010307756828)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(CQC2015010307756828)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页

主检:  日期: 2021.01.07

审核:  日期: 2021.01.07

签发:  日期: 2021.01.07



备注:

利用已获证书结果 模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	德力西电气有限公司	芜湖施耐德配电电器制造有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区
型号	CDW3-2000N,CDW3-2000N/4	CDW3v-2000N,CDW3v-2000N/4
母证书编号	CQC2015010307756828	
母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“00901-A2019CCC0307-3308612”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 万能式断路器除型号命名不同外, 其余参数均一致。