

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107282389

发证日期：2021年01月14日

有效期至：2024年12月26日

| | |
|-------------------|---|
| 委托人名称 及注册地址 | 芜湖施耐德配电电器制造有限公司 安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区 |
| 制造商名称 及注册地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 万能式断路器 CDW3v-2500N, CDW3v-2500N/4; 详情见附件 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2008 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人：主任：

陆怡 陆怡

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107282389

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW3v-2500N,CDW3v-2500N/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V

额定电流(In): 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 65kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

Icu: 80kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

Icw: 65kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P,4P;

额定频率:50/60Hz ;

适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V,
DC220V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107282389

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO4NC):

Ith: 6A;

AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A.

型号的解释:

CD W 3v - 2500 N / □

极数: 4 代表四极, 三极不加

短路分断能力的代码

壳架等级电流

设计代号

万能式断路器

企业代号



中国质量认证中心