

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107282207

发证日期: 2021年01月12日

有效期至: 2022年09月25日

**委托人名称及注册地址** 德力西(芜湖)网络科技有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)

**制造商名称及注册地址** 德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及生产地址** 德力西电气(芜湖)有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
CDM3vE-250M、CDM3vE-250H;参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

朱峰 陆梅

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107282207

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3vE-250M、CDM3vE-250H

Ue: AC400V/415V(M型、H型)、AC690V(H型);

Ui: 800V;

In: 250A (100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调);

Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 电子式;

M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA;

H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 20kA(AC690V); Icw:  
2.5kA/1s(AC400V/415V);

使用类别: A类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:  
DC220V/0.15A;

符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器: MN-160/250, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-125/250(E), Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

# 附件



## 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107282207

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释

CD M 3vE - 250 □ / □ □ □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流 (A): 250
- (5) 分断能力级别: M、H
- (6) 极数: 3—3P; 4—4P
- (7) 脱扣方式: 3—电子式脱扣
- (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OF); 28—辅助+报警(OF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OF); 48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OF+OF); 68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
- (9) 无代号—3P; C—C型(四个保护极, N极可开闭); D—D型(四个保护极, 带不可开断中性线)
- (10) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄
- (11) 通讯及扩展功能: 无代号: 标配无通讯; S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信); T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信); N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣
- (12) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板前; R—插入板后

# 附件



## 中国质量认证中心