

报告编号:

03401-20-10001A-S



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0983

# CQC标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012032-714087

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47v

检测机构: 湖南电器检测所有限公司



样品名称： 小型断路器	委托人： 德力西电气有限公司
型号规格： DZ47v	委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
商 标： /	生产者： 德力西电气有限公司
样品数量： 30台	生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
样品来源： 企业送样	生产企业： 德力西电气有限公司
收样日期： 2020年10月15日	生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
完成日期： 2020年10月23日	

试验结论： 依据GB/T10963.1-2005检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

DZ47v Ue:AC230/400V(1P), AC230V(1P+N、2P), 400V(2P、3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、13A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: B型、C型、D型; 1P, 2P, 3P, 4P, 1A-63A; 1P+N, 3P+N, 10A-63A; Ics=Icn=6kA(1P、1P+N、3P、3P+N、4P); Ics=Icn=6kA(2P/400V); Icn=10kA, Ics=7.5kA(2P/230V); 极数: 1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极), 1P+N(1个保护极, N极可开闭), 3P+N(3个保护极, N极可开闭)

主检： 向东	日期： 2020.10.26
审核： 薛正山	日期： 2020.10.26
签发： 李斌	日期： 2020.10.26



备注：

样品编号： 程序D0 #D0-1~D0-3 D1 1P; #D0-4~D0-6 D25 1P;  
 #D0-7~D0-9 C40 4P; #D0-10~D0-12 C63 4P  
 程序E1 #E1-1~E1-3 D1 1P; #E1-4~E1-6 D25 1P;  
 #E1-7~E1-9 D1 1P; #E1-10~E1-12 D25 1P(附加)  
 #E1-13~E1-15 C40 4P; #E1-16~E1-18 C63 4P