



产品认证证书

证书编号：CQC20012261412

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47vPLE、DZ47vPLE G； Ue: AC230V； In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A； 瞬时脱扣类型: C 型、D 型； Ics: 4.5kA； Icn: 4.5kA； I Δ n: 30mA； 额定剩余动作类型: AC 型； 额定剩余动作类型: 电子式； I Δ m: 500A； 极数: 1P+N（带一个保护极，N 极可开闭）； 适用于隔离用；

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 17 日 有效期至：2025 年 08 月 17 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>