



产品认证证书

证书编号: CQC20012269919

申请人名称及地址

浙江德力西电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇翔金垟村

制造商名称及地址

浙江德力西电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇翔金垟村

生产企业名称及地址

浙江德力西电器有限公司 (V054963)
浙江省乐清市柳市镇翔金垟车站路 396-398 号

产品名称和系列、规格、型号

接线端子排

CDUK-1.5N,CDUK-2.5N,CDUK-3N,CDUK-5N,CDUK-6N,CDUK-10N,CDUK-16N,CDUK-35N,CDUK-50
N,CDUK-95N,CDUK-K3,CDUK-K5; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.7-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2017 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 09 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 16 日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC20012269919

纸 号:

CDUK-1.5N, CDUK-2.5N, CDUK-3N, CDUK-5N, CDUK-6N, CDUK-10N,
CDUK-16N, CDUK-35N, CDUK-50N, CDUK-95N, CDUK-K3, CDUK-K5;

CDUK-1.5N:

额定绝缘电压:500V; 额定工作电压: 500V;

额定电流:17.5A; 额定截面积:1.5mm²;

CDUK-2.5N, CDUK-3N, CDUK-5N, CDUK-6N, CDUK-10N, CDUK-16N:

额定绝缘电压:800V;额定工作电压: 800V;

额定电流: 24A, 24A, 32A, 41A, 57A, 76A;

额定截面积: 2.5mm², 2.5mm², 4mm², 6mm², 10mm², 16mm²;

CDUK-35N, CDUK-50N, CDUK-95N:

额定绝缘电压:1000V; 额定工作电压: 1000V;

额定电流: 125A, 150A, 232A; 额定截面积:35mm², 50mm², 95mm²;

CDUK-K3, CDUK-K5:

额定绝缘电压:500V;额定工作电压: 500V;

额定电流: 24A, 32A; 额定截面积: 2.5mm², 4mm²;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>