



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2020CCC0304-3510933

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2s-95, CJX2s-95N,
CJX2sK-80, CJX2sK-80N, CJX2sK-95,
CJX2sK-95N, CJX2v-80, CJX2v-80N, CJX2v-95,
CJX2v-95N, CJX2H-80, CJX2H-80N, CJX2H-95,
CJX2H-95N





检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2s-95, CJX2s-95N, CJX2sK-80, CJX2sK-80N, CJX2sK-95, CJX2sK-95N, CJX2v-80, CJX2v-80N, CJX2v-95, CJX2v-95N, CJX2H-80, CJX2H-80N, CJX2H-95, CJX2H-95N 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 12 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-06-24 完成日期: 2020-08-05</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1

<p>主检:  日期: 2020-08-07</p>	
<p>审核:  日期: 2020-08-07</p>	
<p>签发:  日期: 2020-08-07</p>	

备注: 见附页 2

附页 1:

CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2s-95, CJX2s-95N, CJX2sK-80, CJX2sK-80N,
CJX2sK-95, CJX2sK-95N, CJX2v-80, CJX2v-80N, CJX2v-95, CJX2v-95N,
CJX2H-80, CJX2H-80N, CJX2H-95, CJX2H-95N

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ith: 125A;

CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2sK-80, CJX2sK-80N, CJX2v-80, CJX2v-80N,
CJX2H-80, CJX2H-80N

AC-3: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/49A;

AC-4: AC380V/400V/37A, AC660V/690V/17.3A;

CJX2s-95, CJX2s-95N, CJX2sK-95, CJX2sK-95N, CJX2v-95, CJX2v-95N,
CJX2H-95, CJX2H-95N

AC-3: AC220V/230V/95A, AC380V/400V/95A, AC660V/690V/49A;

AC-4: AC380V/400V/44A, AC660V/690V/21.3A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V
50Hz, 50/60Hz;

3P;

IP20;

配用的辅助触头 (本体):

Ith: 10A;

1NO1NC;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A