



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017010309978126

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JRS1Dsp-25、JR2H-25、JR2v-25;

Ui:AC690V;Ue:AC690V;Ie:0.1~0.16A,0.16~0.25A,0.25~0.4A,0.4~0.63A,0.63~1.0A,  
1.0~1.6A,1.6~2.5A,2.5~4.0A,4.0~6.0A,5.5~8.0A,7.0~10A,9.0~13A,12~18A,17~25A; 脱扣级别:10A;3P; 配用的辅助触头:1NO,1NC;lth=5A; AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A,220V/1.64A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2020年08月05日 有效期至：2022年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017年06月23日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆杨

## 中国质量认证中心