



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010303711874

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

JZC4s,JZC4v,JZC4H; Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;  
Us: 24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V(包括 50Hz 和 50/60Hz) ; IP20; 型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月24日 有效期至：2024年07月01日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书




附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2014010303711874

纸 号：

型号的解释(Explanation of model/ type):



注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>