产品认证证书

证书编号：CQC2016010304847320

申请人名称及地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

切换电容接触器

CDC19s-63、CDC19v-63；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 12 月 21 日　　**有效期至：**2025 年 12 月 21 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2016010304847320　　纸　号：

型号：CDC19s-63、CDC19v-63；

额定冲击耐受电压（Uimp）：6kV；

额定绝缘电压（Ui）：690V；

约定发热电流（Ith）：63A；

额定工作电压（Ue）：AC220/230V、AC380/400V、AC660/690V；

额定工作电流（Ie）：43A；

使用类别：AC-6b；

额定控制电源电压和频率（Us）：AC24V、36V、48V、110V、127V、220/230V、240V、380/400V、415V、440V（包括50Hz、50/60Hz）；

额定功率（Qe）：AC220V/230V：18kVar，AC380V/400V：30kVar，AC660V/690V：48kVar；

极数：3P；防护等级：IP20；

配用的辅助触头：常开常闭的情况和数量：1NO和1NC（本体）、1NO或1NC（切换触头）；

约定发热电流（Ith）：10A；

AC-15：Ue/Ie：AC220V/1.6A，AC380V/0.95A；

DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A；

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2016010304847320　　纸　号：

型号的解释：

CDC □ - □□ □ □



注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：21、12

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn