



产品认证证书

证书编号：CQC2018010304043545

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

电磁启动器

CDS2s-13□□, CDS2v-13□□; U_i: 660V; U_{imp}: 6kV; U_e: AC220V, 380V, 660V; I_e: 0.1A~0.16A、0.16A~0.25A、0.25A~0.4A、0.4A~0.63A、0.63A~1A、1A~1.6A、1.6A~2.5A、2.5A~4A、4A~6A、5.5A~8A、7A~10A、9A~13A; P_e: 2.2kW~4kW、4kW~7.5kW、5.5kW~9kW; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20; 配用的辅助触头: 1NO 或 1NC; U_i: 380V; I_{th}: 5A; AC-15: U_e/I_e: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A, DC-13: DC220V/0.15A; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年12月07日 有效期至：2023年01月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2018010304043545

第 2 页 共 2 页

纸 号:

表 2

电流代号	热继电器整定电 流范围 (A)
P16	0.1A~0.16A
P25	0.16A~0.25A
P4	0.25A~0.4A
P63	0.4A~0.63A
01	0.63A~1A
1P6	1A~1.6A
2P5	1.6A~2.5A
04	2.5A~4A
06	4A~6A
08	5.5A~8A
10	7A~10A
13	9A~13A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>