



产品认证证书

证书编号：CQC2018010304043533

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

电磁启动器

CDS2s-65□□, CDS2v-65□□; Ui: 660V; Uimp: 6kV; Ue: AC220V, 380V, 660V; Ie: 30A~40A, 37A~50A, 48A~65A;
Pe: 11kW~18.5kW、18.5kW~30kW、30kW~37kW; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20; 配用的辅助触头: 1NO
和 1NC; Ui: 380V; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A, DC-13: DC220V/0.15A; 参数及型号
解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年12月07日 有效期至：2023年01月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2018010304043533

纸 号：

型号的解释：

CD S □ - 65 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)企业代号

(2)电磁启动器

(3)设计序号：2s、2v

(4)壳架额定电流等级代号

(5)结构代号：B表示带按钮，无“B”则不带按钮

(6)热继电器最大整定电流（40：40A、50：50A、65：65A）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>