



# 产品认证证书

证书编号: CQC2019010305256069

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

一佳工控电器有限公司 (V046588)  
乐清市北白象镇温州大桥工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

按钮开关

LAY5s-16; Ui: 250V; Uimp: 2.5kV; Ith: 5A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: AC220V/0.5A、AC110V/1A、AC24V/2A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.1A、DC110V/0.2A、DC24V/0.7A; 安装孔径:  $\Phi$ 16mm

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月14日 有效期至: 2022年10月30日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>