



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012031-698578


(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6H-06

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器 型 号: CDC6H-06 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-09-24 完成日期: 2020-09-25</p>	<p>委托人: 德力西(芜湖)网络科技有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
<p>试验结论: 原获证(CQC2014010304711867)产品依据 GB/T 14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(CQC2014010304711867)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1</p>	
<p>主检: 庄晓雨 日期: 2020-09-25</p>	
<p>审核: 何吉福 日期: 2020-09-25</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2020-09-25</p>	
<p>备注: 见附页 2</p>	

附页 1:

CDC6H-06

Uimp:6kV;

Ui:690V;

Ith:16A;

AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/6A,AC380V/400V/6A,AC660V/690V/3.8A;

AC-4:Ue/Ie: AC380V/400V/2.6A,AC660V/690V/1A;

使用类别: AC-3, AC-4;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V;

50Hz,50/60Hz;

3P;

IP20;

配用的辅助触头(本体)

Ith: 10A;1NO,1NC;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;