



# 产品认证证书

证书编号：CQC20012270937

## 申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器  
CDC6H-06; 参数及型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求


GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年10月28日 有效期至：2024年07月18日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012270937

纸 号:

CDC6H-06;

$U_{imp}$ :6kV;  $U_i$ :690V;  $I_{th}$ :16A;

AC-3: $U_e/I_e$ : AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

AC-4: $U_e/I_e$ : AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;

使用类别: AC-3, AC-4;

$U_s$ : AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V; 50Hz, 50/60Hz;

3P; IP20;

配用的辅助触头(本体)  $I_{th}$ : 10A;1NO 或 1NC;

AC-15: $U_e/I_e$ : AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13: $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

证书编号：CQC20012270937

第 2 页 共 2 页

纸 号：

型号的解释：



注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：01、10

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>