

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107283066

发证日期: 2021年01月18日

有效期至: 2024年01月21日

委托人名称 及注册地址	德力西(芜湖)网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CDC6H-120, CDC6H-160, CDC6H-185, CDC6H-225; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2010
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

朱峰 陆杨

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107283066

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDC6H-120, CDC6H-160, CDC6H-185, CDC6H-225

Uimp: 8kV; Ui: 1000V;

Us: AC 50Hz: 110V、127V、220V、380V; AC/DC 50/60Hz: 48V~130V、100V~250V、250V~500V

AC-1:

Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V ,

Ie=Ith: 200A/200A/275A/275A;

极数: 3P;

AC-3、AC-4:

CDC6H-120

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 120A/120A/86A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 54A/54A/48A

CDC6H-160

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 160A/160A/107A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 68A/68A/57A

CDC6H-185

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 185A/185A/107A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 81A/81A/65A

CDC6H-225

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 225A/225A/118A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 96A/96A/85A

配用的辅助电路:FC4-11 (3C 证书编号: CQC2019010304179271); Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ith:10A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/3.13A, AC380V/1.89A, AC690V/1.04A; DC-13: Ue/Ie:

DC125V/0.55A, DC220V/0.31A



中国质量认证中心