产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107282202

发证日期：2021 年 01 月 12 日

有效期至：2025 年 07 月 09 日

委托人名称及注册地址	德力西（芜湖）网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气（芜湖）有限公司内)
制造商名称及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称及生产地址	德力西电气（芜湖）有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CDC6H-500，CDC6H-630；详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2010
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107282202　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

CDC6H-500，CDC6H-630；

Ui：1000V；Uimp：8kV；

CDC6H-500：Ith：630A；

Ue/Ie：AC-1：AC1000V/630A；

AC-3 :AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/500A ,AC660V/AC690V/353A；

AC-4 :AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/175A ,AC660V/AC690V/150A；

CDC6H-630：Ith：700A；

Ue/Ie：AC-1：AC1000V/700A；

AC-3 :AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/630A ,AC660V/AC690V/400A；

AC-4 :AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/225A ,AC660V/AC690V/200A；

使用类别：AC-1，AC-3，AC-4；极数：3P；

Us：AC：110V、127V、220V、380V，AC/DC：48~130V、100~250V、250~500V（AC：50/60Hz）;

配用的辅助触头：

2NC2NO；Ith：10A；

AC-15：AC230V/3.13A，AC380V/1.89A，AC690V/1.04A；

DC-13：DC125V/0.55A，DC220V/0.31A；

附件

中国质量认证中心