



产品认证证书

证书编号：CQC20012270935

申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6H-09(N), CDC6H-12(N), CDC6H-18(N); 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年10月28日 有效期至：2024年06月10日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012270935

纸 号:

CDC6H-09 (N) , CDC6H-12 (N) , CDC6H-18 (N) ;
U_{imp}:6kV; U_i:690V;
CDC6H-09 (N) : I_{th}:25A;
AC-3:U_e/I_e:AC220V/230V/9A; , AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;
AC-4:U_e/I_e: AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;
CDC6H-12 (N) : I_{th}:25A;
AC-3:U_e/I_e:AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;
AC-4:U_e/I_e: AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;
CDC6H-18 (N) : I_{th}:32A;
AC-3:U_e/I_e:AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;
AC-4:U_e/I_e: AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;
使用类别: AC-3, AC-4;
U_s:AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V; 50Hz, 50/60Hz;
3P; IP20;
配用的辅助触头: (本体) I_{th}: 10A 1N0, 1NC, 1N01NC;
AC-15:U_e/I_e:AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;
DC-13:U_e/I_e:DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC20012270935

纸 号：

型号的解释：



注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：01、10、11

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>