



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012031-698577

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6H-25, CDC6H-25N, CDC6H-32, CDC6H-32N,
CDC6H-33, CDC6H-38N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CDC6H-25, CDC6H-25N,CDC6H-32, CDC6H-32N,CDC6H-38, CDC6H-38N 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-09-24 完成日期: 2020-09-25	委托人: 德力西(芜湖)网络科技有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内) 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
试验结论: 原获证(CQC2014010304711867)产品依据 GB/T 14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(CQC2014010304711867)产品, 产品描述一致、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1	
主检: 庄晓丽 日期: 2020-09-25	
审核: 傅吉福 日期: 2020-09-25	
签发: 魏秋媛 日期: 2020-09-25	
备注: 见附页 2	

附页 1:

CDC6H-25,CDC6H-25N,CDC6H-32,CDC6H-32N,CDC6H-38,CDC6H-38N

Uimp:6kV;

Ui: 690V;

CDC6H-25,CDC6H-25N

Ith:40A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/25A,AC380/400V/25A,AC660/690V/18A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/8.5A, AC660/690V/4.4A;

CDC6H-32,CDC6H-32N

Ith:50A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/32A,AC380/400V/32A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/12A, AC660/690V/7.5A;

CDC6H-38,CDC6H-38N

Ith:50A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/38A,AC380/400V/38A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/14A, AC660/690V/8.9A;

使用类别: AC-3, AC-4;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 240V,380V/400V,415V,440V;
50Hz,50/60Hz;

3P;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 10A; 1NO,1NC,1NO1NC;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;