

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010302237259

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2025年04月12日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离器 HF41-100、HF41-200; Ue: AC400V/690V; Ie: 100A、200A; Ui: 800V; Uimp: 12kV; Ith: 100A、200A; Icw: 10kA/1s(Ie: 100A), 12kA/1s(Ie: 200A); 使用类别: AC-20A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15; Ue: AC250V; Ie: 1A; 外壳防护等级: IP10.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2007010302237259

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

$\frac{HF}{(1)}$ $\frac{41}{(2)}$ - $\frac{\square}{(3)}$ / $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离器
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流
- (4) 极数：“3”表示3极
- (5) “8”表示板前接线
- (6) “0”表示不带辅助开关，“1”表示带辅助开关

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心