

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010302456421

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2031年02月08日

委托人名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称	德力西集团有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关熔断器组 HGLR-400、HGLR-315; U_i :800V; U_{imp} :12kV; I_{th} :400A、315A; U_e :AC400V/690V; I_e :400A、315A (U_e :AC400V)、315A、250A (U_e :AC690V); 额定限制短路电流:100kA (AC400V)、50kA (AC690V); 使用类别:AC-23B (AC400V)、AC-22B (AC690V); 极数:3P、4P; 辅助触头:AC-15; U_e :AC250V; I_e :1A.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2011010302456421

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

HGLR - □ / □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 隔离开关熔断器组

(2) 约定发热电流

(3) 极数：“3”表示 3 极，“4”表示 4 极

(4) 无：表示柜内操作，

“J”：表示柜外操作（标准轴长度为 330mm，如需特殊长度在 J 后注明）

(5) “1”表示带 1 组辅助触头，“2”表示带 2 组辅助触头，无表示不带辅助触头

(6) “B”表示板后接线，无表示常规（板前接线）

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心