

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010302095615

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2025年04月12日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 HH15□□-250、HH15□□-200、HH15□□-160、HH15□□-125 Ue: AC400V/690V、 DC250V/500V; Ui: 1000V; Ie: AC400V/DC250V: 125A、160A、200A、250A; Ie: AC690V/DC500V: 125A、160A、160A、200A; Uimp: 12kV; Icw: 10kA/1s; Icm(峰 值): 17kA; 使用类别: AC-23B、DC-23B; 极数: 3P、3P+N(N极常通,作为开关使用)、 4P; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2003010302095615

纸 号:

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad \frac{\square}{(3)} \quad \frac{\square}{(4)} - \frac{\square}{(5)} / \frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 无: 表示熔断器组, A: 表示触头为串联式隔离开关, P: 表示触头为并联式隔离开关
- (4) 无: 表示单投, S: 表示双投
- (5) 约定发热电流: A
- (6) 极数: “3”表示3极, “3N”表示带固定连接中性极的4极开关, “4”表示带可通断中性极的4极开关

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心