

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2003010302028953

发证日期：2021年07月28日

有效期至：2025年04月12日

委托人名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称	德力西集团有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关熔断器组 HH15□□-160、HH15□□-250、HH15□□-400; Ue:AC400V/690V; Ui:1000V; Uimp:12kV; Ith:160A、250A、400A; Ie:160A、250A、400A(AC400V); 160A、250A、315A(AC690V); 额定限制短路电流:100kA(AC400V)、50kA(AC690V); 使用类别:AC-23B; 极数:3P、3P+N(N极常通,作为开关熔断器组使用)、4P.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2003010302028953

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

HH 15 □ □ - □ / □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 隔离开关

(2) 设计代号

(3) 无：表示熔断器组；

A：表示触头为串联式隔离开关；

P：表示触头为并联式隔离开关；

(4) 无：表示单投；S：表示双投；

(5) 约定发热电流

(6) 极数：“3”表示 3 极；

“3N”表示带固定连接中性极的 4 极开关；

“4”表示带可通断中性极的 4 极开关；

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心