

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010302704958

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2024年01月17日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关熔断器组 HH15□□-1000、HH15□□-1250; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2014010302704958

第 1 页 共 2 页
纸 号:

HH15□□-1000、HH15□□-1250;
Ue: AC400V/690V;
Ui: 1000V;
Uimp: 12kV;
Ith: 1000A、1250A (相极), 500A、625A (中性极);
Ie: AC400V (HH15□□-1000 相极: 800A、1000A, HH15□□-1000 中性极: 400A、500A;
HH15□□-1250 相极: 1000A、1250A, HH15□□-1250 中性极: 500A、625A)、
AC690V (HH15□□-1000 相极: 630A、630A, HH15□□-1250 中性极: 315A、315A; HH15-1250
相极: 800A、800A, HH15-1250 中性极: 400A、400A);
额定限制短路电流: 50kA;
使用类别: AC-23B;
极数: 3P、3P+N

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2014010302704958

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad \frac{\square}{(3)} \quad \frac{\square}{(4)} - \frac{\square}{(5)} / \frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 无: 表示熔断器组, A: 表示触头为串联式隔离开关, P: 表示触头为并联式隔离开关
- (4) 无: 表示单投, S: 表示双投
- (5) 约定发热电流 (A)
- (6) 极数: “3” 表示 3 极, “3N” 表示 3P+N

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心