

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010302028947

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2025年04月12日

委托人名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称	德力西集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦,另设分支机构经营场所:乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称	德力西集团有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、规格、型号	熔断器式隔离开关 HR17-400、HR17B-400、HR18-400、HR17-630、HR17B-630、HR18-630; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ith:400A(HR17-400、HR17B-400、HR18-400)、630A(HR17-630、HR17B-630、HR18-630); Ue:400V、690V; Ie: AC400V/400(315A、400A)、630(500A、630A), AC690V/400(250A、315A)、630(400A、500A); Iq: AC690V/50kA、AC400V/120kA; 使用类别: AC690V/AC-21B、AC400V/AC-23B; 极数:3P; 配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:5A;AC-15;Ue/Ie:380V/1A; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2003010302028947

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

HR □ □ - □/□ □ □

I II III IV V VI VII

I: 熔断器式隔离开关代号

II: 设计代号: “17”、“18” 表示开关盖外观结构及颜色不同

III: 无: 表示一般型, “B” 表示改进型 (仅用于 HR17, 主要是灭弧罩设计不同)

IV: 约定发热电流:A

V: 极数: “3” 表示 3 极

VI: “1” 表示 1 组辅助触头, “0” 表示不带辅助触头

VII: 无表示普通型, “M” 表示母线式

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心