

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010302906558

发证日期: 2021年08月02日

有效期至: 2031年08月02日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	熔断器式隔离器 CDPV1-20、CDPV1-20X; Uimp:6kV; Ui:1000V; Ith:20A; Ue:DC1000V; Ie:20A; Icw:240A/1s; Iq:20kA; 使用类别:DC-20B; 极数:1P 外形,直流接线方式见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2016010302906558

第 1 页 共 1 页

纸 号：

直流接线方式：



注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心