产品认证证书

证书编号：CQC19012229622

申请人名称及地址

德力西电气有限公司

乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司

乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

电弧故障保护器

AFDD；Ui：500V；Uimp：4kV；Ue：AC230V； In：6A、10A、16A、20A；C 型特性；Ics=Icn=6000A；
极数：2P(带一个保护极，N 极可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T31143-2014

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462291-2016 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 10 月 16 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陈梅

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0154792