



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2019CQC012020-434735

产品名称: 电弧故障保护器

型号: AFDD

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>产品名称: 电弧故障保护器</p> <p>型 号: AFDD</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 50 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019.08.13</p> <p>完成日期: 2019.09.24</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>AFDD; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A; C型特性; Ics=Icn=6000A; 极数: 2P(带一个保护极, N极可开闭)</p>	
<p>签发人: 徐 亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2019.09.24</p>	
<p>备注:</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC195898
首页	√	1	V-14201-DC195898
报告组成	√	1	V-14201-DC195898
安全型式试验报告	√	67	V-14201-DC195898
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

