

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305881655

发证日期: 2021年04月28日

有效期至: 2030年12月28日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
CDQ3HA-63S, CDQ3HA-63F; Uimp: 6kV(主电路), 4kV(控制电路); Ui: 690V; Ue: AC400V; Ie: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 73.5kA(S型), 105kA(F型); Icn: 35kA(S型), 50kA(F型); 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 3P、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2016010305881655

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:



注 1: A型(经济型)控制器功能包括: 电网—电网、自投自复、过压、欠压、失压、缺相、延时可调、消防联动。

附件



中国质量认证中心