

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305881818

发证日期: 2021年04月28日

有效期至: 2031年03月15日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
CDQ3HA-100F; Uimp:8kV(主电路), 4kV(控制电路);
Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:40A,50A,63A,80A,100A;使用类别:AC-33iB;Icm(峰值):105kA;Icn:50kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P;型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2016010305881818

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



注 1：A型(经济型)控制器功能包括：电网—电网、自投自复、过压、欠压、失压、断相、延时可调、消防联动。

附件



中国质量认证中心