

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305881657

发证日期: 2021年04月28日

有效期至: 2030年12月28日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 德力西电气(芜湖)有限公司  
**及生产地址** 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号** 自动转换开关电器  
CDQ3HA-100S ; Uimp:8kV(主电路), 4kV(控制电路); Ui:800V ; Ue:AC400V ; Ie:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A ; 使用类别:AC-33iB ; Icm(峰值):73.5kA ; Icn:35kA ; 电器级别:CB级 ; 转换方式:ATSE ; 3P、4P; 型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305881657

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:



注 1: A型(经济型)控制器功能包括: 电网—电网、自投自复、过压、欠压、失压、断相、延时可调、消防联动。

# 附件



## 中国质量认证中心