

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305881648

发证日期: 2021年04月28日

有效期至: 2031年03月15日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 CDQ3HA-250S,CDQ3HA-250F; Uimp:8kV(主电路),4kV(控制电路);Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;使用类别:AC-33iB;Icm(峰值):73.5kA(S型),105kA(F型);Icn:35kA(S型),50kA(F型);电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P;型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305881648

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CD	Q	3H	A	—	250	□	/	□	□	Z	
											结构形式: 整体式
											额定电流(A): 100、125、140、160、180、200、225、250
											极数: 3P—三极, 4P—四极
											分断能力等级: S(低分断)、F(高分断)
											壳架等级额定电流(A)
											控制器类型: A型(经济型) <sup>1</sup>
											设计序号
											自动转换开关电器
											企业代号

注1 A型(经济型)控制器功能包括: 电网—电网、自投自复、过压、欠压、失压、断相、延时可调、消防联动。

# 附件



## 中国质量认证中心