强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305000932

产品系列、型号、规格：

CDQ3HA-250S,CDQ3HA-250F; Uimp:8kV(主电路),4kV(控制电路);Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;使用类别:AC-33iB;Icm(峰值):73.5kA(S型),105kA(F型);Icn:35kA(S型),50kA(F型);电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P;型号解释见附件

联系人：郭建权

电话：400-826-8008

电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-05-06

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305000932

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019　强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：	德力西电气（芜湖）有限公司
生产企业地址：	安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人：郭建权

电话：400-826-8008

电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-05-06

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305000932

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

CD Q 3H A — 250 □ /□ □ Z

- Z — 结构形式：整体式
- □ — 额定电流(A)：100、125、140、160、180、200、225、250
- □ — 极数：3P—三极，4P—四极
- □ — 分断能力等级：S(低分断)、F(高分断)
- 250 — 壳架等级额定电流(A)
- A — 控制器类型：A 型(经济型)[1]
- 3H — 设计序号
- Q — 自动转换开关电器
- CD — 企业代号

注1　A 型(经济型)控制器功能包括：电网－电网、自投自复、过压、欠压、失压、断相、延时可调、消防联动。

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-05-06

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。