180008221885

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 ■其他：利用已获证书结果模式

申请编号：V2021CQC107502-783366
（任务编号）

产品名称：万能式断路器

型　　号：CDW6i-2500N,CDW6i-2500N/4,CDWU-2500N,CDWU-2500N/4

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

产品名称：万能式断路器 型　　号：CDW6i-2500N, CDW6i-2500N/4,CDWU-2500N, CDWU-2500N/4 商　　标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：1台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-03-17 完成日期：2021-03-17	委托人：德力西（芜湖）网络科技有限公司 委托人地址：安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气（芜湖）有限公司内) 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论：原获证(CQC20190103072641 20)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样样品与原获证(CQC20190103072641 20)产品，产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

见附页

主检：庄晓丽	日期：2021.03.17	（检测机构名称、盖章） 2021年3月17日
审核：鹤古裕	日期：2021.03.17	
签发：魏秋媛	日期：2021.03.17	

备注：

利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后
型号变更	CDW6i-2500N, CDW6i-2500N/4	CDW6i-2500N, CDW6i-2500N/4, CDWU-2500N, CDWU-2500N/4
原利用已获证书结果模式证书编号	CQC20012241744	
原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所有限公司	

说明：编号为“CQC20012241744”的原利用已获证书结果模式证书是由委托人：德力西（芜湖）网络科技有限公司利用已获证书结果模式方式获得，现母证书未发生变更，详见编号为“00901-A2019CCC0307-3308686”的报告，母证书编号为：CQC20190103072641 20。本试验报告基于原证书增加型号而变更，本申请单元除型号命名不同外，其余参数均同母证书参数一致。

附页：

CDW6i-2500N,CDW6i-2500N/4,CDWU-2500N,CDWU-2500N/4

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue: AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V;

In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics: 65kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

Icu: 80kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

Icw: 65kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P,4P;

额定频率：50/60Hz;

适用于隔离;

配用的辅助触头(4NO4NC):

Ith：6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A,AC230V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;