

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304711486

发证日期: 2021年07月09日

有效期至: 2031年07月09日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2s-09(N),CJX2s-12(N),CJX2s-18(N),CJX2sK-09(N),CJX2sK-12(N),CJX2sK-18(N),CJX2v-09(N),CJX2v-12(N),CJX2v-18(N),CJX2H-09(N),CJX2H-12(N),CJX2H-18(N),CJX2H-09(N)Z,CJX2H-12(N)Z,CJX2H-18(N)Z; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304711486

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2s-09(N),CJX2s-12(N),CJX2s-18(N),CJX2sK-09(N),CJX2sK-12(N),CJX2sK-18(N),
CJX2v-09(N),CJX2v-12(N),CJX2v-18(N),CJX2H-09(N),CJX2H-12(N),CJX2H-18(N),
CJX2H-09(N)Z,CJX2H-12(N)Z,CJX2H-18(N)Z

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

CJX2s-09(N), CJX2sK-09(N), CJX2v-09(N),CJX2H-09(N),CJX2H-09(N)Z:

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A,AC380V/400V/9A,AC660V/690V/6.6A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/3.5A,AC660V/690V/1.5A;

CJX2s-12(N),CJX2sK-12(N),CJX2v-12(N),CJX2H-12(N),CJX2H-12(N)Z:

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,AC380V/400V/12A,AC660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/5A,AC660V/690V/2A;

CJX2s-18(N),CJX2sK-18(N),CJX2v-18(N),CJX2H-18(N),CJX2H-18(N)Z:

Ith:32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/18A,AC380V/400V/18A,AC660V/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/7.7A,AC660V/690V/3.8A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V;

外壳防护等级: IP20 (接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2014010304711486

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304711486

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



中国质量认证中心