

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304711867

发证日期：2021年07月09日

有效期至：2031年07月09日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2s-25(N),CJX2s-32(N),
CJX2s-38(N),CJX2sK-25(N),CJX2sK-32(N),CJX2sK-38(N),CJX2v-25(N),CJX2v-32(N),CJX2v-38(N),CJX2H-25(N),CJX2H-32(N),CJX2H-38(N),CJX2H-25(N)Z,CJX2H-32(N)Z,CJX2H-38(N)Z ; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304711867

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2s-25(N),CJX2s-32(N), CJX2s-38(N),CJX2sK-25(N),CJX2sK-32(N),CJX2sK-38(N),
CJX2v-25(N),CJX2v-32(N),CJX2v-38(N),CJX2H-25(N),CJX2H-32(N),CJX2H-38(N),
CJX2H-25(N)Z,CJX2H-32(N)Z,CJX2H-38(N)Z

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

CJX2s-25,CJX2sK-25,CJX2s-25N,CJX2sK-25N,CJX2v-25,CJX2v-25N,CJX2H-25,
CJX2H-25N,CJX2H-25Z,CJX2H-25NZ:

Ith:40A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/25A,AC380/400V/25A,AC660/690V/18A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/8.5A,AC660/690V/4.4A;

CJX2s-32,CJX2sK-32,CJX2s-32N,CJX2sK-32N,CJX2v-32,CJX2v-32N,CJX2H-32,
CJX2H-32N,CJX2H-32Z,CJX2H-32NZ:

Ith:50A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/32A,AC380/400V/32A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/12A,AC660/690V/7.5A;

CJX2s-38,CJX2sK-38,CJX2s-38N,CJX2sK-38N,CJX2v-38,CJX2v-38N,CJX2H-38,
CJX2H-38N,CJX2H-38Z,CJX2H-38NZ:

Ith:50A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/38A,AC380/400V/38A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/14A, AC660/690V/8.9A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V;

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304711867

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号解释：



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304711867

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

The diagram shows two contactor models: CJX and GJX. Each model is represented by a vertical line with several horizontal lines branching off to the right, representing different components. The labels for CJX are: CJX, 2v-, □□, □, □, □. The labels for GJX are: GJX, 2H, □□, □, □□, Z. To the right of each diagram is a list of labels for the components: 常闭辅助触头组 (Catching auxiliary contact group), 常开辅助触头组 (Normally open auxiliary contact group), 常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器 (Standard: omitted, N: Reversible AC contactor), AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值 (Rated working current value at AC-3 usage category under 380V/400V), 设计序号 (Design serial number), and 交流接触器 (AC contactor).

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：01、10、11



中国质量认证中心