

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2017010304020272

发证日期：2020年07月14日

有效期至：2031年06月17日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	浙江正光真空开关管有限公司
及生产地址	乐清市柳市镇四板桥工业区
产品名称和系列、规格、型号	真空交流接触器 CKJ5-80, CKJ5-125, CKJ5-160 ; $U_i$ : 1140V ; $I_{th}$ : 160A ; 使用类别 : AC-3 ; 极数 : 3P ; $U_e$ : AC380V/AC660V/AC1140V ; $I_e$ : 80A , 125A , 160A ; $U_s$ : AC36V , AC220V , AC380V , DC110V , DC220V ; 配用的辅助触头 : 2NO 2NC ; $I_{th}$ : 16A ; AC-15 : $U_e/I_e$ : AC220V/2.3A , AC380V/1.3A ; DC-13 : $U_e/I_e$ : DC220V/0.5A ;
产品标准和技术要求	GB/T14048.4-2010
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心