

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010304002914

发证日期: 2020年07月14日

有效期至: 2031年06月17日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 浙江正光真空开关管有限公司
及生产地址 乐清市柳市镇四板桥工业区

产品名称和系列、规格、型号 真空交流接触器
CKJ5-250; Ui:1140V;Uimp:6kV;Ith:250A;使用类别:AC-3;Ue:AC1140V;Ie:250A;Us:AC36V,220V;极数:3P.配用的辅助触头(2常开2常闭):Ith:16A;AC-15:Ue:AC220V/Ie:2.3A,Ue:AC380V/Ie:1.3A;DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.5A

产品标准和技术要求 GB/T14048.4-2010

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心