

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010304002913

发证日期: 2020年07月14日

有效期至: 2031年06月17日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 浙江正光真空开关管有限公司  
**及生产地址** 乐清市柳市镇四板桥工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 真空交流接触器  
CKJ5-400 Ui:1140V;Uimp:8kV;Ith:400A;AC-3;Ue:AC1140V;Ie:400A;  
Us:AC380V,AC220V,AC36V;3P; 配用的辅助触头(2NO2NC):Ith:16A;  
AC-15:Ue:AC220V/Ie:2.3A,Ue:AC380V/Ie:1.3A; DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.5A;

**产品标准和技术要求** GB/T14048.4-2010

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心